

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	772.530			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	676.599	88%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	180.661	23%	50%	47%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	45.257	6%	50%	12%
hiervon aus Deponiegas	1.963	0%	30%	1%
hiervon aus sonstigen Brennstoffen (Müll)	448.718	58%	50%	116%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus Erdgas	92.243	12%		
hiervon aus Heizöl	3.688	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	283.266	37%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				176%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Böblingen
Lage des Netzes	Stadtgebiet Böblingen
	71032 Böblingen
Verantwortlicher Betriebsleiter	Emil Nagy
Telefon	(07031) 7263242
E-mail	nagy@stadtwerke-bb.de
Zeitraum der Datenbasis	Bilanzdaten 2011 bis 2013 (Gesamter Netzverbund)
Diese Bescheinigung ist gültig bis	18.09.2024



Sindelfingen, den 08.06.2021

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH durchgeführt.

Filderstadt, den 08.06.2021

Ort, Datum

Unterschrift

