



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das

Fernwärmenetz Böblingen

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 6 vom Dezember 2014 wurde

ein **CO₂-Emissionsfaktor** von

$$f_{WL} = 89 \text{ g/kWh}$$

ermittelt.

Datenbasis: Die Ermittlung des spezifischen CO₂-Emissionsfaktor basiert auf den Jahresbilanzdaten 2011 bis 2013 für den gesamten Fernwärmenetzverbund „Böblingen-FTG-Sindelfingen“
 Prüfbericht: IS-AN3-STG – 600 123 606 Rev. 2

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 18.09.2024.**

Dipl.-Ing. (FH) Christian Irrgang
 Sachverständiger
 f_P-Gutachter AGFW-FW 609-184



Dipl.-Ing. Marc Heidrich
 Sachverständiger
 f_P-Gutachter AGFW-FW 609-183