



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das

– Fernwärmenetz „Dagersheim“ –

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß
AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1 wurde

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,47$$

ermittelt.

Datenbasis: Bilanzdaten 2011 bis 2013
Prüfbericht: IS-ATA2-STG – 600 122 164

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 11.09.2024.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
f_P-Gutachter AGFW-FW 609-183



Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
Sachverständiger
f_P-Gutachter AGFW-FW 609-185